


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
667000, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 44 тел.(39422) 6-63-58; (39422) 6-63-43; [tuvauprn@mail.ru](mailto:tuvauprn@mail.ru)  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ТАНДИНСКОГО И ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ**

668311, Тандинский район, с. Бай-Хаак, ул. Пушкина, д. 67 тел. (39437) 2-13-18; [ond.tandinsky@mail.ru](mailto:ond.tandinsky@mail.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

## **ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 70/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**Вручается:** Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе села Владимировка Тандинского кожууна Республики Тыва

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Республики Тыва по пожарному надзору Байыр-оол А.Э. № 70 от 08.09.2021 г.

в период с «10» сентября 2021 г. по «21» сентября 2021 г. главным государственным инспектором Тандинского и Чеди-Хольского районов по пожарному надзору Эрелчин Сонам Семеновичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена - выездная (плановая) проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: директор - Чамбал Амина Кардиевна, заместитель директора по АХЧ - Чанзыткай Владимир Кызыл-оолович, ответственный

по ПБ Чамбал Идегел Владимировна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не исправна автоматической сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школы, а именно шлейфы №15, №12.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст. 5, гл. 1, статьи 83-84, пункты 54-55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
2	Отсутствует эксплуатация противопожарной защиты с внесением информации о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности (пожарной сигнализацией, дублирующего сигнала).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
3	Отсутствуют расчеты и обозначения категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о пожарной безопасности" помещений: 1) котельной, 2) угольника, 3) электрощитовой расположенном в классе технологий, 4) электрощитовой	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	06 декабря 2021 г.	

	расположенном в столовой, кухни,5) класса технологии.			
4	В столовой используется кабель с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
5	Отсутствуют утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
6	На дверях чердачных помещений не размещены информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
7	Не обеспечивается своевременное обслуживание внутренних водопроводов (ПК) противопожарного водоснабжения, а именно не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Отсутствуют знаки направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (ПК) обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	

	или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
8	Не обеспечивается укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, а именно отсутствует запорный клапан (вентиль) на 2 этаже не внесены информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, отсутствует журнал.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
9	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, ведущих на чердак расположенных на лестничных клетках, также наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	06 декабря 2021 г.	
10	Закончен срок защиты огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли здания.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	06 декабря 2021 г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Чамбал Амина Кардиевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Главный государственный инспектор Тандинского и Чеди-Хольского районов по пожарному надзору  
Эрелчин Сонам Семенович



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы ин-спекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

**(Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Тандинского и Чеди-Хольского районов  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы)**

668311, с. Бай-Хаак, ул. Пушкина, д. 67 тел. (39437) 2-13-18;  
[ond.tandinsky@mail.ru](mailto:ond.tandinsky@mail.ru)

На № 21.03.212 от № 110-5-6-14-05

Директору МБОУ СОШ села Владимировка  
Тандинского кожууна Республики Тыва  
Чамбал А.К.

**Извещение  
о составлении протокола об административном правонарушении**

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Тандинского и Чеди-Хольского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Тыва в соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях извещает Вас о том, что Вам следует явиться «20.09» сентября 2021 года в «11» час. «00» мин. в отделение НД и ПР Тандинского и Чеди-Хольского районов по адресу: с. Бай-Хаак, ул. Пушкина, д. 67, кабинет № 4 для составления протокола об административном правонарушении за совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях.

При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, подтверждающий соответствующие полномочия (приказ о назначении на должность), иные документы.

**Примечание:**

В случае неявки без уважительных причин должностное лицо государственного пожарного надзора вправе в соответствии со ст. 27.15 КоАП РФ применить меры обеспечительного характера в виде доставления.

Лицо, уклоняющееся от участия в производстве по делу об административном правонарушении, тем самым отказывается от реализации своих прав, установленных ст. 25.1 КоАП РФ, в связи, с чем в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

С извещением ознакомлен:

« 21 » 09 2021 г.

Главный государственный инспектор  
Тандинского и Чеди-Хольского районов  
по пожарному надзору

« 21 » 09 2021 г.

  
Эрелчин С.С.

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
667000, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 44 тел. (39422) 6-63-58; (39422) 6-63-43; [tuvaupri@mail.ru](mailto:tuvaupri@mail.ru)  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ТАНДИНСКОГО И ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ**

668311, с. Бай-Хаак, ул. Пушкина, д. 67 тел.(39437) 2-13-18; [ond.tandinsky@mail.ru](mailto:ond.tandinsky@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРОТОКОЛ № 31**

**об административном правонарушении**

“ 22 ” сентября 20 21 г.  
(дата)

с. Бай-Хаак  
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Тандинского и Чеди-Хольского районов по пожарному надзору  
Эрелчин С.С.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Руководствуясь статьей 28.2, 23.34 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо

1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа села Владимировка Тандинского кожууна Республики Тыва

2. Юридический адрес, тел. (факс): Республика Тыва, Тандинский район, с. Владимировка, ул. Горького, д.10.

3. Номер регистрационного свидетельства: серия 17 №000535373

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по  
Республике Тыва.

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: не предоставлен.

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Директор Чамбал Амина Кардиевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: паспорт 9315 №550382 выдан ТП УФМС  
России по Красноярскому краю и Республике Тыва в Тандинском районе от 08.04.2016 г.

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: приказ о назначении на должность

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался.

**УСТАНОВИЛ:**

В 17 часов 00 минут 21.09.2021 г. во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Республики Тыва по пожарному надзору Байыр-оола А.Э. № 70 от 08.09.2021 г., ст.б, ст.б.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» входе проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Владимировка Тандинского кожууна Республики Тыва по адресу: Республика Тыва, Тандинский район, с. Владимировка, ул. Горького, д.10, главным государственным инспектором Тандинского и Чеди-Хольского районов по пожарному надзору Эрелчин С.С. выявлены нарушения требований: Ф3 №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, а именно:

1. Не исправна система автоматической пожарной сигнализация, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании школы, а именно шлейфы №15, №12. Основание: Ф3 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ст. 5, гл. 1, статьи 83-84, пункты 54-55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

2. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (пожарной сигнализации, дублирующего сигнала). Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

3. Отсутствуют расчеты и обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" следующих помещений: 1) котельной, 2) угольника, 3) электрощитовой

расположенном в классе технологии, 4) электропроводной расположенном в столовой, кухни, 5) класса технологии. Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

4. В столовой используется электропровода, кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Основание: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

5. Отсутствуют утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружений. Основание: п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

6. На дверях чердачных помещений не размещены информация о месте хранения ключей. Основание: п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

7. Не обеспечивается своевременное обслуживание внутренних водопроводов (ПК) противопожарного водоснабжения, а именно не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Отсутствуют знаки направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (ПК) обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Основание: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

8. Не обеспечивается укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, а именно отсутствует запорный клапан (вентиль) на 2 этаже не внесены информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, отсутствует журнал. Основание: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

9. Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, ведущих на чердак расположенных на лестничных клетках, также наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; Основание: п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

10. Закончен срок защиты огнезащитного покрытия деревянных конструкции кровли здания. Основание: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица Чамбал А.К.

(фамилия, инициалы)

Разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. и 25.4 КоАП РФ

Права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, в случае, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, обжаловать меры обеспечения производства по делу, определение по делу об административном правонарушении, а также иные процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников разъяснены и понятны.

Свидетели:

(подпись)

V